



**KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS
TINKLAI“ LAIKINAI NUKRYPTI NUO VIEŠAI TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS
KOKYBĖS RODIKLIŲ**

2021 m. balandžio d. Nr. AT-
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės departamento 2021-04-14 raštą Nr. 41S-(41.5)-538 „Dėl leidimo laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių suderinimo“ ir į UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2021-04-06 raštą Nr. SD-873 „Dėl leidimo laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių“:

1. L e i d ž i u UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ laikinai nukrypti nuo teisės aktų reikalaujamų viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių vandenvietėse pagal Geriamojo vandens kokybės gerinimo priemonių išlygos taikymo planą (priedas).

2. Į p a r e i g o j u UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ apie leidimą laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių vandenvietėse, nurodytose šio įsakymo priede, iš anksto informuoti geriamojo vandens vartotojus.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Regina Zasiene

Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio d. įsakymo
Nr. AT-
priedas

**GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONIŲ IŠLYGOS TAIKYMO
PLANAS**

Vandenvietė	Leidžiamas ribas viršijantys rodikliai	Nustatyta vertė	Ribinė vertė	Numatomos priemonės neatitikimams šalinti	Leidimo laikinai nukrypti taikymo terminas
Kazlų Rūdos	Chloridai	558 mg/l	250 mg/l	Atvirkštinio osmoso įrenginio statyba	2023-12-20
Bebruliškės	Manganas	130 µg/l	50 µg/l	Atvirkštinio osmoso įrenginio statyba	2022-12-30
Antanavo	Manganas	120 µg/l	50 µg/l	Atvirkštinio osmoso įrenginio statyba	2022-12-30
	Chloridai	715 mg/l	250 mg/l		
	Savitasis elektros laidis	2580 µg/l	2500 µg/l		
	Amonis	0,64 mg/l	0,5 mg/l		
Ažuolų Būdos	Chloridai	680 mg/l	250 mg/l	Atvirkštinio osmoso įrenginio statyba	2023-09-01
	Natris	383 mg/l	200 mg/l		
	Savitasis elektros laidis	2680 µg/l	2500 µg/l		

Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. liepos d.
įsakymo Nr. AT-
priedas

GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONIŲ IŠLYGOS TAIKYMO PLANAS

Vandenvietė	Leidžiamas ribas viršijantys rodikliai	Nustatyta vertė	Ribinė vertė	Numatomos priemonės neatitikimams šalinti	Leidimo laikinai nukrypti taikymo terminas
Būdos kaimo	Manganas	93 µg/l	50 µg/l	Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba	2022-12-30
	Bendroji geležis	1,70 mg/l	0,2 mg/l		
	Drumstumas	12,5 DV	4 DV		
	Amonis	1,08 mg/l	0,5 mg/l		